

災害医療センターの井水調査結果について (3回目)

12/21に採水した検査結果について、下記の資料「水質試験報告書」のとおり暫定目標値 0.00005mg/L (=50ng/L) を下回っておりましたのでお知らせいたします。

今後も定期的に検査を実施し検査結果を公表していく予定です。引き続き安心してご利用できるよう努めさせていただきます。

災害医療センター 院長

受注番号 (1/1)	AD23-1049	依頼者J-ド	X001	報告番号	148	作成日	2024年1月9日
---------------	-----------	--------	------	------	-----	-----	-----------

Ver. 2.03

水質試験報告書

災害医療センター
処理水槽内処理水 様

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
 水質分析センター
 〒189-0002 東京都東村山市青葉町2-38-1
 TEL 042-397-8911 FAX 042-397-7737

2023年12月21日に受託しました
試験の結果は下記のとおりです。

記

採水日時	2023年12月21日14時43分	検体の種類	処理水
採水者	石橋光	採水場所	プラント内
採水者所属	三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(株)	試験施設到着日時	2023年12月21日15時45分
採水時残留塩素濃度	0.68 mg/L	気温 / 水温	- °C / - °C
試験期日	2023年12月25日～2023年12月28日		

※採水者所属が「三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(株) 水質分析センター」以外の場合は、提供された情報に基づき記載しております。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
※ ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 未満	mg/L			
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)	0.000005 未満	mg/L			
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 未満	mg/L			
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	0.000005 未満	mg/L			

※暫定目標値 (PFOSとPFOAの合算) に対する数値