

災害医療センターの井水調査結果について（7回目）

5/20に採水した検査結果について、下記の資料「水質試験報告書」のとおり暫定目標値 0.00005mg/L (=50ng/L) を下回っておりますのでお知らせいたします。

今後も定期的に検査を実施し検査結果を公表していく予定です。引き続き安心してご利用できるよう努めさせていただきます。


災害医療センター 院長

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|------|------|-----|-----|--------------|
| 受注番号 | AD24-0295 | 依頼者J-ト | X001 | 報告番号 | 371 | 作成日 | 2024年 5月 27日 |
| (1/1) | | | | | | | Ver. 2.1 |

水質試験報告書

災害医療センター
処理水槽内処理水 様

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
水質分析センター
〒189-0002 東京都東村山市青葉町1-38-1
TEL 042-397-8911 FAX 042-397-7737



2024年 5月 20日 に受託しました
試験の結果は下記のとおりです。

記

| | | | |
|-----------|-----------------------------|----------|----------------------|
| 採水日時 | 2024年 5月 20日 14時 0分 | 検体の種類 | 処理水 |
| 採水者 | 仲摩 翔太 | 採水場所 | プラント内 |
| 採水者所属 | 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ㈱ | 試験施設到着日時 | 2024年 5月 20日 15時 15分 |
| 採水時残留塩素濃度 | 0.38 mg/L | 気温 / 水温 | - °C / - °C |
| 試験期日 | 2024年 5月 20日 ~ 2024年 5月 22日 | | |

※採水者所属が「三菱ケミカルアクア・ソリューションズ」㈱ 水質分析センター以外の場合は、提供された情報に基づき記載しております。

| 試験項目 | 試験結果 | 単位 | 試験項目 | 試験結果 | 単位 |
|--|-----------|------|------|------|----|
| ※ ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000005 | mg/L | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | 0.0000031 | mg/L | | | |
| ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.0000019 | mg/L | | | |
| ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) | 0.0000050 | mg/L | | | |
| (以下余白) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※暫定目標値（PFOSとPFOAの合算）に対する数値