令和６年9月10日

災害医療センターの井水調査結果について（10回目）

8/26に採水した検査結果について、下記の資料「水質試験報告書」のとおり暫定目標値 0.00005mg/L（=50ng/L）を下回っておりましたのでお知らせいたします。

1年間を通して暫定目標値を下回る検査結果となりました。今後も定期的な検査を実施し、 引き続き安心してご利用できるよう努めさせていただきます。

災害医療センター　院長

受注番号	AD24-1108	依頼者ｺｰﾄﾞ	X001	報告番号	203	作成日	2024年 9月 4日

（1 / 1）　Ver. 2.1

水 質 試 験 報 告 書

災害医療センター
処理水槽内処理水　様

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
水質分析センター
〒189-0002 東京都東村山市青葉町2-38-1.
TEL 042-397-8911　FAX 042-393-7737

2024 年 8 月 26 日 に受託しました
試験の結果は下記のとおりです。

記

採水日時	2024年 8月 26日 13時 30分	検体の種類	処理水
採水者	仲摩 翔太	採水場所	プラント内
採水者所属	三菱ケミカルアクア・ソリューションズ㈱	試験施設到着日時	2024年 8月 26日 15時 30分
採水時残留塩素濃度	- mg/L	気温 / 水温	- ℃ / - ℃
試験期日	2024年 8月 27日 ～ 2024年 9月 2日		

※採水者所属が「三菱ｹﾐｶﾙｱｸｱ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 水質分析ｾﾝﾀｰ」以外の場合は、提供された情報に基づき記載しております。

	試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
※	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000012	mg/L			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.0000075	mg/L			
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.0000043	mg/L			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	0.000011	mg/L			
	（以下余白）					